


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>ERSE CABLU MXCH-FR 3 X 120 , ERSE</u> construc?ie 1. Conductor IEC 60228 clasa 2 sau clasa 5 cupru cositorit sau simplu 2. Izolare IEC 60092-351 polietilen? reticulat? (XLPE) 3. E?uare band? Mica + IEC 60092-351 cruce - compus HFFR legate de 4. somn interior În straturi de teren optim? 5. ecran Cupru cositorit sau împletitur? de cupru simplu (min. 90% acoperire) 6. somn exterior IEC 60092-359 HFFR compus 7. Somn culoarea portocaliu sau verde cei care nu ignifug? Low e fum emissiyon F?r? otr?vit ?i gaze corrosice rezistente la foc Desing liniile directoare IEC60092-350 IEC60092-351 IEC60092-353 IEC60092-359 Caracteristici tehnice 1. Rezisten?a de izola?ie 500 MΩ.km 2. Rezisten?a izola?iei 3,5 kV. AC 3. Tensiune de 0,6 / 1 kV de operare 4. Îndoire 8x D 5. Temperatura gama -40 ° C ~ +90 ° C 6. De testare a flacarii IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-22 (CAT A) 7. Fum densty IEC 61034-2 8. Testul privind corozivitatea gazelor de ardere IEC 60754-2 9. Testul halogen-free IEC 60754-1 10. Circuit integrty (FE 180) IEC 60331-21 11. Circuit integrty cu ?oc IEC 60331-2 60331-1/IEC cerere Cablurile 1. These sunt sed pentru instala?ii fixe la bordul navelor în toate domeniile ?i pun?i deschise ?i siguran?? circuite care în caz de incendiu, circuitul integrty este necesar? pentru a men?ine un proces sau a shutdown în condi?ii de siguran?? a procesului Not?: Au propriet??i electromagnetice. Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-mxch-fr-3-x-120-erse
--	---