

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU HBH & HBH-K 2 X 2 X 0.50, ERSE



construc?ie

1. CONDUCTOR IEC 60228, VDE 0295, EN 60228 PARTEA 1 SOLIDCOPPER
ELEKTROLYTIC

2. IZOLARE HFFR combinate

3. Cod culoare TS 2814

4. E?uare în straturi de pana la 10 perechi

20 de perechi ~ 100 de perechi = IMPREUNA

E?uare a SUB grupuri, cu 10 perechi

5. Placarea cu band? de PES (peste 10 pereche)

6. MANTA HFFR COMPOUND

7. MANTAUA CULOARE RAL 7001 GREY

cei care nu

-Ignifug CARACTERISTICA

-F?R? gaze otr?vite ?i corozive

NU: HBH = conductor de cupru ELEKTROLYTIC

HBH-K = conductor de cupru stanat

PE BAZA TS 2814 Standarte

Caracteristici tehnice

1. CONDUCTOR REZISTEN?A 0,50 mm = 97,8 Ω / km

2. Rezisten?a de izola?ie (MIN) 500M Ω .km

3. MUTUAL CAPACITATE 120 nF / km (max)

4. Interval de temperatur? -30 ° C ~ + 80 ° C

5. Tensiunea de încercare 1000 V

6. Tensiune de 250 V

7. Indoire 10x cablu Ø

8. De testare a flacarii IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

9. FUM DENSITATE IEC 61034-2/VDE 0482-1034-2 EN 61034-2

10. Test pe CORROSIVENESSOF gaze de ardere IEC 60754-2/VDE 0482-267-2-3EN
50267-2-3

cerere

În locuri acoperit?, unde oamenii sunt dens G?SIT

Telefon de schimb, DISTRIBUTIONS abonat ?I INSTALA?II INTENAL imobil

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-hbh-hbh-k-2-x-2-x-0-50-erse>