


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU J-HH 6 X 2 X 0.60, ERSE



construc?ie

1. CONDUCTOR IEC 60228, VDE 0295, EN 60228 Clasa 1 ELEKTROLYTIC cupru solid
2. IZOLARE EN 50290-2-26 HFFR combinate
3. Cod culoare VDE 0815
4. E?uare perechi, perechi în straturi
5. Sren TAPE PSE
6. MANTAUA EN 50290-2-27 HFFR combinate
7. MANTAUA CULOARE RAL 7001 GRI SAU RAL 3000 RED

cei care nu

Mici Raza de îndoie

-Ignifug CARACTERISTICA

-LOW fumigen

-F?R? gaze otr?vite ?i corozive

Caracteristici tehnice

1. CONDUCTOR REZISTENTA 0,6 mm = 65 Ω / km

0,8 mm = 36 Ω / km

1,0 mm = 43,8 Ω / km

1,5 mm = 23,0 Ω / km

2. Rezisten?a izola?iei 100 M Ω .km (min)

3. MUTUAL CAPACITYANCE 100 nF / km

4. TEMPERATURI -30 ° C ~ + 70 ° C

5. ÇALI?MA VOLTAJI 250 V

6. Tensiunea de încercare (DC) 800 V

7. Raza de îndoie 7.5x Kablo Ø

8. De testare a flacarii IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2 EN TS60332-1-2

9. FUM DENSITATE IEC 61034-2/VDE 0482-1034-2 EN TS 61034-2

10. Test pe corozivitatea gaze de ardere IEC 60754-2/VDE 0482-267-2-3 EN 50267-2-3

cerere

În locuri acoperit?, unde oamenii sunt dens fost gasite:

SCHIMBURI 1.TELEPHONE ?i distribu?iile abonat

2.Semnal ?i transmitere a datelor

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-j-hh-6-x-2-x-0-60-erse>