

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU NYCWY 4X35 SM/16 0,6/1KV</u> Cabluri cu manta din PVC cu conductor de nul din fire de cupru sinusoidal și bandă conductivă spirală, pentru instalații fixe sau îngropate direct NYCWY, agrementat , cablu de alimentare cu izolații din PVC, conform HD603 / VDE 0276-603. Cablu subteran pentru instalare fixă, utilizat la realizarea instalațiilor din clădiri, cu conductor de cupru concentric ondulat Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Cu conductor de nul concentric, de formă sinusoidală Informații articol Articol nr.: 15505433 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 x 35sm/16 Diametru exterior [mm]: 29 Index Cupru (kg/km): 1526 Greutate (kg / km): 2146 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Declarație de performanță Beneficii Conductor PE concentric peste toate celelalte Conexiune ușoară datorită formei sinusoidale a conductorului de cupru concentric Domeniu de utilizare Cabluri de alimentare și comandă pentru utilizare în următoarele aplicații: Pentru utilizare la interior și la exterior În beton cu temperatura max. +70 °C conform HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (punct 4) cabluri PVC montate direct îngropat Montaj direct îngropat fără protecție adițională conform standardului VDE HD 603/VDE 0276-603 - Part. 3-G (punct 4) care reglementează cablurile cu izolație PVC pentru montaj direct îngropat: adâncimea minimă de instalare de 0,6m , dar de cel puțin 0,8 m sub drumuri Caracteristicile produsului Gama de curent conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, Table 14(îngropat în pământ la +20 °C conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) pentru pozare subterană și Table 15 (pozare exterioară la +30 °C conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) pozare la exterior; dar ținând cont de coeficienții de corecție conform VDE 0298-4, și VDE 0298-4 (conform anexa T12) pentru instalarea în sau pe clădiri Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 Descrierea produsului Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2 Izolația conductorului: bazată pe PVC Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor Manta exterioară pe bază de PVC Conductor de PE concentric, poziționat spre exterior, realizat din fire de cupru cu inducție redusă, contraspirală din bandă de cupru Abrevierile "re", "rm", "se", "sm": r = conductor de formă rotundă ; s = conductor de formă sectorială ; e = conductor plin ; m = conductor multifilar Norme de referință / aprobări HD 603/VDE 0276-603 pentru NYCWY cu 3 sau 4 conductori și conductorul concentric pentru împământare Construcție Pret: 92 488,67 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-nycwy-4x35-sm-16-0-6-1kv-284802
---	--