

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

1.  2.  3. 	<u>LAPP CABLU NYCY 7X1,5 RE/2,5 0,6/1KV</u> Cabluri cu manta din PVC cu conductor de PE din cupru elicoidal și bandă conductivă spirală, pentru instalații fixe sau îngropate direct NYCY, , PVC cablu de alimentare din PVC, conform HD603 / VDE 0276-603. Cablu subteran pentru instalare fixă, utilizat la realizarea instalațiilor din clădiri, cu conductor de cupru concentric spiralat Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Cu conductor concentric de PE din cupru, spiralat Informații articol Articol nr.: 1550330 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 7 x 1.5re/2.5 Diametru exterior [mm]: 17 Index Cupru (kg/km): 133 Greutate (kg / km): 450 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Conductor PE concentric peste toate celelalte Domeniu de utilizare Cabluri de alimentare și comandă pentru utilizare în următoarele aplicații: Pentru utilizare la interior și la exterior În beton cu temperatura max. +70 °C conform HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (punct 4) cabluri PVC montate direct îngropat Montaj direct îngropat fără protecție adițională conform standardului VDE HD 603/VDE 0276-603 - Part. 3-G (punct 4) care reglementează cablurile cu izolație PVC pentru montaj direct îngropat: adâncimea minimă de instalare de 0,6m , dar de cel puțin 0,8 m sub drumuri Caracteristicile produsului Gama de curent conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, Table 14(îngropat în pământ la +20 °C conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) pentru pozare subterană și Table 15 (pozare exterioară la +30 °C conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) pozare la exterior; dar ținând cont de coeficienții de corecție conform VDE 0298-4, și VDE 0298-4 (conform anexa T12) pentru instalarea în sau pe clădiri Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 Descrierea produsului Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2 Izolația conductorului: bazată pe PVC Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor Manta exterioară pe bază de PVC Concentrice, elicoidale, conductor exterior realizat din fire de cupru răsucite cu inductanță redusă, contraspirală din bandă de cupru Abrevierile "re", "rm", "se", "sm": r = conductor de formă rotundă; s = conductor de formă sectorială; e = conductor plin; m = conductor multifilar Norme de referință / aprobări HD 603/VDE 0276-603 pentru NYCWY cu 3 sau 4 conductori și conductorul concentric pentru împământare HD 627/VDE 0276-627 for NYCY de la 7 conductori și conductorul concentric pentru împământare Construcție Pret: 17 100,26 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/cablu-nycy-7x1-5-re-2-5-0-6-1kv-284811
---	--