
Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



CAVI CABLU SUBTERAN TIP ENEL ARE4 3X95+50 06/1KV -JOASA TENSIUNE

CABLURI PENTRU JOASÄ, TENSIUNE TETRAPOLARE CU ELICE VIZIBILÄ, CU CONDUCTOARE DE ALUMINIU IZOLATE CU CAUCIUC ETILEN-PROPILENIC CU MODUL ELASTIC MÄ‚RIT, SAU CU XLPE, SUB MANTA DE PVC
1. TENSIUNE NOMINALÄ,
U0/U = 0,6/1 kV, pentru sisteme cu tensiune maximÄƒ 1,2 kV.
2. PRESCRIPÅ¢II CONSTRUCTIVE
Caracteristicile conductoarelor, ale izolaÅ£iei ÅŸi ale înveliÅŸului de protecÅ£ie sunt in conformitate cu prescripÅ£iile documentului ENEL DC 4908RO, si/sau cu precizÄfrile, modificÄfrile sau completÄfrile de mai jos.
- Conductoare cu inima: din aluminiu din coardÄƒ rigidÄƒ masivÄƒ. Conductoarele sunt conforme ÅŸi lipsite de defecte superficiale.
- IzolaÅ£ie: din cauciuc etilen-propilenic cu modul elastic mÄfrit (HEPR) de tipul CENELEC SR HD 603 - DIH 1, de culoare neagrÄƒ, aplicat prin procedura extrudÄfrii într-un singur strat;

- ÎnveliÅŸ de protecÅ£ie: manta de policlorurÄƒ de vinil (PVC) de tipul CENELEC SR HD 603 - DMV 13, de culoare gri RAL 7001; este aplicat pe izolaÅ£ie (aderent la aceasta însÄƒ nu lipit) prin procedeul extrudarii în mod uniform.
- Rasucirea inimilor: inimi rasucite în elice stânga cu perioada de rasucire egalÄƒ cu de (80 ± 8) ori valoarea maximÄƒ specificata pentru diametrul D al inimilor de faza.

Pret: 36,16 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-subteran-tip-enel-are4-3x95-50-06-1kv-joasa-tensiune