

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
 Reg. com.: J23/3300/2016
 CIF: RO36421140
 Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
 sens giratoriu Tehodor Pallady-
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
 Banca: BRD
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ELBA FIRA-03-218 DP MATIS

FIRA-03-2xT8 Matis

FIRA-03 este o gama de corpuri de iluminat disponibile atat pentru montaj aparent pe suprafete plane, cat si in varianta suspendata utilizand accesoriile "Suspensie". Gama de produse FIRA-03, in variante cu 1, 2 sau 4 tuburi fluorescente T8, este destinata iluminatului general in birouri, scoli si in domeniul comercial, si reprezinta o solutie de iluminat eficiente din punct de vedere al costurilor prin combinatia dintre echipamentele electronice (optionale) (HF) si instalarea usoara permitand economii considerabile de energie si intretinere. Gama FIRA-03 ofera noua dimensiuni de carcase si trei variante de subansambla optice cu distribuitorii luminoase care sa raspunda cerintelor clientilor.

Armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere epoxipoliesterica alba.
 Reflector dublu parabolic DP sau simplu parabolic (SP) din tabla de aluminiu cu coeficient de reflexie >0.85.
 Capacete din plastic (ABS).
 Aparat (balast) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.
 Culoare: alba.

Domeniu de utilizare
 Iluminat general de interior. Cladiri publice, spatii comerciale, etc. Iluminat incaperilor cu monitoare de calculatoare. Iluminat de siguranta-evacuare cu un tub fluorescent T8.
 Sursa de lumina utilizata

Lampi fluorescente T8 (26mm) G13.
 La cerere: Tuburi cu LED dulie G13, 60cm cu putere min. 8W, 120cm cu putere min. 16W, 150cm cu putere min. 20W

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
 Temperatura ambientala: -5 °C...+ 35 °C
 Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20 °C
 Rezistență la impact mecanic: IK07
 Test fir incandescent: 960 °C
 Ceață salina: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11
 Rezistență la zdruncinaturi: 1000 ±10 zdruncinaturi, accelerare de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29
 Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardului SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

Variante la cerere

La cerere varianta cu tuburi fluorescente poate fi echipata si cu o balast electronic HFS
 balast electronic performant HFP,
 kit pentru iluminat de siguranta(EM=emergency) sau o reglaj de flux.

Reglajul de flux este asigurat prin utilizarea unor corpuri de iluminat master in urmatoarele variante: o corp de iluminat master cu posibilitatea comandarii din intrerupator sau din senzor, in functie de varianta solicitata a unui numar maxim de 25 de corpuri de iluminat tip FIRA-03-2x36W.

corp de iluminat master cu posibilitatea comandarii din intrerupator sau din telecomanda in functie de varianta solicitata a unui numar maxim de 25 de corpuri de iluminat tip FIRA-03-2x36W.
 corp de iluminat master cu posibilitatea comandarii din intrerupator sau din telecomanda in functie de varianta solicitata a unui numar maxim de 50 de corpuri de iluminat tip FIRA-03-2x36W.
 corp de iluminat master cu posibilitatea comandarii prin telecomanda sau programator a unui numar maxim de 4 de corpuri de iluminat tip FIRA-03-2x36W.

Varianta cu iluminat de siguranta cu tuburi fluorescente (EM – emergency):

invertorul asigura atat incarcarea acumulatorului cat si comutarea in starea de functionare de siguranta a corpului de iluminat
 acumulatori utilizati: Ni-Cd 3(4)x1,5V/4Ah care asigura o autonomie de functionare in regim de siguranta de 3h sau 1h in functie de invertorul ales si puterea tubului fluorescent

temp de incarcare a bateriei 12h
in regim de siguranta, fluxul se mentine 3h la min.8% din valoarea fluxului initial al tubului respectiv

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune
Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
Directiva RoHs. Directiva DEEE.
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fira-03-218-dp-matis-58672>