

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ELBA FIRA-03-236 DP HFS MODUL COMBO 1H

FIRA-03-2xT8 Matis

FIRA-03 este o gama de corpuri de iluminat disponibile atat pentru montaj aparent pe suprafete plane, cat și în varianta suspendata utilizand accesoriile "Suspensie". Gama de produse FIRA-03, în variante cu 1, 2 sau 4 tuburi fluorescente T8, este destinata iluminatului general în birouri, scoli și în domeniul comercial, și reprezinta o solutie de iluminat eficienta din punct de vedere al costurilor prin combinatia dintre echipamentele electronice (optionale) (HF) și instalarea usoara permitand economii considerabile de energie și intretinere. Gama FIRA-03 ofera noua dimensiuni de carcase și trei variante de subansamble optice cu distribuție luminoase care sa raspunda cerințelor clienților.

Armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere epoxipoliesterica alba.
Reflector dublu parabolic (DP) sau simplu parabolic (SP) din tabla de aluminiu cu coeficient de reflexie >0.85.
Capace din plastic (ABS).
Aparataj (balast) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.
Culoare: alba.

Domeniu de utilizare
Iluminatul general de interior. Cladiri publice, spații comerciale, școli. Iluminatul incaperilor cu monitoare de calculatoare. Iluminatul de siguranta-evacuare cu un tub fluorescent T8.
Sursa de lumina utilizata

Lampi fluorescente T8 (26mm) G13.
La cerere: Tuburi cu LED dulie G13, 60cm cu putere min. 8W, 120cm cu putere min.16W, 150cm cu putere min.20W

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
Temperatura ambientala: -5 °C...+ 35 °C
Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20 °C
Rezistența la impact mecanic: IK07
Test fir incandescent: 960 °C
Ceață salina: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11
Rezistența la zdruncinaturi:1000 ±10 zdruncinaturi, accelerația de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29
Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerintele standardului SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

Variante la cerere

La cerere varianta cu tuburi fluorescente poate fi echipata și cu o balast electronic HFS
balast electronic performant HFP,
kit pentru iluminat de siguranta(EM=emergency) sau o reglaj de flux.

Reglajul de flux este asigurat prin utilizarea unor corpuri de iluminat master în urmatoarele variante: o corp de iluminat master cu posibilitatea comandarii din intrerupator sau din senzor, în functie de varianta solicitata a unui numar maxim de 25 de corpuri de iluminat tip FIRA-03-2x36W.

corp de iluminat master cu posibilitatea comandarii din intrerupator sau din telecomanda în functie de varianta solicitata a unui numar maxim de 25 de corpuri de iluminat tip FIRA-03-2x36W.
corp de iluminat master cu posibilitatea comandarii din intrerupator sau din telecomanda în functie de varianta solicitata a unui numar maxim de 50 de corpuri de iluminat tip FIRA-03-2x36W.
corp de iluminat master cu posibilitatea comandarii prin telecomanda sau programator a unui numar maxim de 4 de corpuri de iluminat tip FIRA-03-2x36W.

Varianta cu iluminat de siguranta cu tuburi fluorescente (EM – emergency):

invertorul asigura atat incarcarea acumulatorului cat și comutarea în starea de functionare de siguranta a corpului de iluminat
acumulatori utilizati: Ni-Cd 3(4)x1,5V/4Ah care asigura o autonomie de functionare în regim de siguranta de 3h sau 1h în functie de invertorul ales și puterea tubului fluorescent

timp de incarcare a bateriei 12h
in regim de siguranta, fluxul se mentine 3h la min.8% din valoarea fluxului initial al
tubului respectiv

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune
Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
Directiva RoHs. Directiva DEEE.
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fira-03-236-dp-hfs-modul-combo-1h-58692>