


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIRA-03-418 DP

FIRA-03-418 Matis



FIRA-03 este o gama de corpuri de iluminat disponibile atat pentru montaj aparent pe suprafete plane, cat și în varianta suspendata utilizand accesoriile "Suspensie". Gama de produse FIRA-03, în varianta cu 1, 2 sau 4 tuburi fluorescente T8, este destinata iluminatului general în birouri, scoli și în domeniul comercial, și reprezinta o solutie de iluminat eficienta din punct de vedere al costurilor prin combinatia dintre echipamentele electronice (optionale) (HF) și instalarea usoara permitand economii considerabile de energie și intretinere. Gama FIRA-03 ofera noua dimensiuni de carcase și trei variante de subansamble optice cu distribuție luminoase care sa raspunda cerințelor clienților.

Armătură din tablă de otel vopsită cu pulbere epoxipoliesterică albă.
Reflector simplu parabolic (SP), dublu parabolic (DP) sau drept (DR) din tablă de aluminiu cu coeficient de reflexie >0.85.
Capace din plastic (ABS).
Aparataj (balast) inclus și produs și executat în conformitate cu normativele specifice.
Culoare: albă.

Domeniu de utilizare
Iluminat general de interior. Cladiri publice, spații comerciale, coli. Iluminat în incaperilor cu monitoare de calculatoare. Iluminat de siguranta-evacuare cu un tub fluorescent T8.
Sursa de lumina utilizata

Lampi fluorescente T8 (26mm) G13.
La cerere: Tuburi cu LED dulie G13, 60cm cu putere min.8W.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
Temperatura ambientală: -5 °C...+ 35 °C
Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20 °C
Rezistență la impact mecanic: IK07
Test fir incandescent: 960 °C
Ceață salina: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11
Rezistență la zdruncinături: 1000 ±10 zdruncinături, accelerație de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29
Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerintele standardului SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

Variante la cerere

La cerere varianta cu tuburi fluorescente poate fi echipata și cu o balast electronic HFS balast electronic performant HFP, kit pentru iluminat de siguranta(EM=emergency) sau o reglaj de flux.

Varianta cu iluminat de siguranta cu tuburi fluorescente (EM - emergency):

inverterul asigura atat incarcarea acumulatorului cat și comutarea în starea de functionare de siguranta a corpului de iluminat
acumulatori utilizati: Ni-Cd 3(4)x1,5V/4Ah care asigura o autonomie de functionare în regim de siguranta de 3h sau 1h în functie de inverterul ales și puterea tubului fluorescent
timp de incarcare a bateriei 12h
în regim de siguranta, fluxul se mentine 3h la min.10% din valoarea fluxului initial al tubului respectiv

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
Directiva RoHs. Directiva DEEE.
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fira-03-418-dp-58722>