

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER TESYS GV2-INTRERUPTOR-TERMO-MAGNETIC- 0.4 - 0.63 A -TERMINALE INEL-PAPUCI

gama TeSys
nume produs TeSys GV2
nume scurt al dispozitivului GV2ME
domeniul de aplicare al aparatului Motor
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
descriere poli 3P
tip retea C.a.
categorii de utilizare AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1 - Catego A conformitate cu SR EN 60947-2
frecventa retea 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1
mod de fixare Sina DIN simetrica, 35 mm limitate - Panou insurubat (with adaptor plate)
pozitie de operare Orice pozitie
putere motor kW 0,12 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz - 0,18 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz - 0,37 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz
capacitate de rupere 100 kA Icu la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 kA Icu la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominala de rupere in scurtcircuit in exploatare 100 % la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 % la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 % la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 % la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 % la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
tip de control Buton
[In] curent nominal 0,63 A
thermal protection adjustment range 0,4...0,63 A
curent magnetic de declansare 8 A
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ith] curent termic conventional in aer liber 0,63 A conformitate cu IEC 60947-4-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
puterea disipata pe pol 2,5 W
durabilitate mecanica 100000 cic
durabilitate electrica 100000 cic pentru AC-3 la 440 V
maximum operating rate 25 cic/h
dificultate nominala Continuu conformitate cu IEC 60947-4-1
pasul de conectare 13,5 mm fara piese de marire pas polar
conexiuni - borne terminale cu papuci 9,5 mm - bare 6 x 9,5 mm
cuplu de strangere 1,7 N.m pornit terminale cu papuci M4 - 1,7 N.m pornit bare M4
adecvare pentru izolatia Da conformitate cu IEC 60947-1
sensibilitate la cadere de faza Da conformitate cu IEC 60947-4-1
inaltime 89 mm
latime 45 mm
adancime 78,5 mm
greutate produs 0,26 kg
standarde SR EN 60947-2 - EN/IEC 60947-4-1 - CSA C22.2 No 60947-4-1 - UL 60947-4-1
certificari produs IECCE CB Scheme - UL - CSA - CCC - EAC - ATEX - BV - LROS (Lloyds register of shipping) - DNV-GL - RINA
tratament protector TH
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK04
temperatura de utilizare -20...60 °C
temperatura de depozitare -40...80 °C
rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
altitudinea de functionare 2000 m
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni

Pret: 277,94 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tesys-gv2-intreruptor-termo-magnetic-0-4-0-63-a-terminale-inel-papuci-98003>