

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.63433, 63 A, 2P+E, TST>50 V, 12H, IP67

Scame 318.63433 este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 2P+E, circuit cu transformator, 50/60 Hz, 12h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.63433; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: TST>50V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 12h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: gri.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Codificare TST: conectare pentru alimentare prin transformator de separare, cu pozi?ie orar? 12h.
- Execu?ie EASY-PLUG, conform notei produc?torului pentru acest cod.

Func?ionare ?i alegere

318.63433 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? circuit cu transformator, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 12h. Identificarea prin culoarea „gri” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Transformatorul de separare este extern; conectorul nu realizeaz? singur transformarea tensiunii sau separarea electric?. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un banc de încerc?ri alimentat prin transformator, folosind Scame 318.63433. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 2P+E, circuit cu transformator, 50/60 Hz, 12h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un punct de cuplare din circuitul unui transformator. Se folose?te circuitul cu transformator prev?zut pentru codificarea 12h, f?r? a atribui conectorului func?ie de transformare. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Modelul 318.63433 transform? tensiunea circuitului?

Produsul este conectorul din varianta pentru circuit alimentat prin transformator de separare, cu codificare 12h. Transformatorul este extern; conectorul nu realizeaz? singur conversia tensiunii.

2. Ce diferen?? de curent exist? între 318.63433 ?i 318.125433?

Curentul nominal: 318.63433 — 63 A; 318.125433 — 125 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.125433.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.63433.pdf

Referin?? pentru codificarea TST: catalog general Scame, sec?iunea privind pozi?iile orare IEC 60309-2, https://solarshop.baywa-re.lv/userfiles/files/ScameCatalogENG.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.125433.

Pret: 217,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-63433-63-a-2p-e-tst-50-v-12h-ip67-192453