

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.63475, 63 A, 3P+N+E, 440-460V, 60HZ, 11H, IP67

Scame 318.63475 este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+N+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.63475; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? mobil?; curent nominal 63A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: 440-460V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 11h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.
- Execu?ie EASY-PLUG, conform notei produc?torului pentru acest cod.

Func?ionare ?i alegere

318.63475 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 440-460 V, 60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 11h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i

tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un receptor industrial proiectat pentru frecven?a declarat?, folosind Scame 318.63475. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+N+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un ansamblu de laborator cu circuit de frecven?? dedicat. Sursa trebuie s? respecte 440-460 V ?i 60 Hz, cu perechea codificat? 11h. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 318.63475 ?i 318.125475?

Curentul nominal: 318.63475 — 63 A; 318.125475 — 125 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.125475.

2. De ce este important contactul N la 318.63475?

Configura?ia 3P+N+E include un contact neutru separat de contactul de protec?ie E. Acest lucru conteaz? pentru receptorul care cere neutru; valorile tensiunilor circuitului se verific? în schema instala?iei.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.63475.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.125475.

Pret: 234,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-63475-63-a-3p-n-e-440-460v-60hz-11h-ip67-192470