

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 518.125533T, 125 A, 2P+E, TST>50 V, 12H, IP67

Scame 518.125533T este o priz? industrial? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 125 A, 2P+E, circuit cu transformator, 50/60 Hz, 12h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 518.125533T; seria OPTIMA-TOP.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: TST>50V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 12h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: gri.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: M63X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Codificare TST: conectare pentru alimentare prin transformator de separare, cu pozi?ie orar? 12h.
- Intrare de cablu filetat?, deschis?; accesoriul de etan?are se alege conform montajului.

Func?ionare ?i alegere

518.125533T formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? circuit cu transformator, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 12h. Identificarea prin culoarea „gri” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Transformatorul de separare este extern; conectorul nu realizeaz? singur transformarea tensiunii sau separarea electric?. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un post de verificare cu surs? prin transformator, folosind Scame 518.125533T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 2P+E, circuit cu transformator, 50/60 Hz, 12h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un ansamblu cu alimentare dedicat? prin transformator. Se folose?te circuitul cu transformator prev?zut pentru codificarea 12h, f?r? a atribui conectorului func?ie de transformare. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Modelul 518.125533T transform? tensiunea circuitului?

Produsul este conectorul din varianta pentru circuit alimentat prin transformator de separare, cu codificare 12h. Transformatorul este extern; conectorul nu realizeaz? singur conversia tensiunii.

2. Ce diferen?? de curent exist? între 518.125533T ?i 518.63533T?

Curentul nominal: 518.125533T — 125 A; 518.63533T — 63 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 518.63533T.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/518.125533T.pdf

Referin?? pentru codificarea TST: catalog general Scame, sec?iunea privind pozi?iile orare IEC 60309-2, https://solarshop.baywa-re.lv/userfiles/files/ScameCatalogENG.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 518.63533T.

Pret: 645,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-518-125533t-125-a-2p-e-tst-50-v-12h-ip67-193282