

LEGRAND PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? LEGRAND HYPRA 059533, 125 A, 3P+N+E, 380–415 V, IP66/67-55

Legrand 059533 din gama Hypra este o priz? industrial? mobil? de 125 A, cu configura?ie 3P+N+E, pentru 380–415 V c.a. la 50/60 Hz. Nota?ia IP66/67-55 descrie etan?area în condi?iile de închidere ?i cuplare precizate de produc?tor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 059533; gama Hypra, execu?ie din plastic.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 125 A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune: 380–415 V c.a.; frecven?? 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Conexiuni prin borne cu ?urub; ?uruburi de racordare captive.
- ?uruburi exterioare captive din o?el inoxidabil, conform caracteristicilor gamei.
- Rezisten?? mecanic?: IK09.
- IP55 garantat cu clapeta închis? pe fi?? sau, în stare necuplat?, cu clapeta închis?. IP66/IP67 se ob?ine prin blocarea inelului, cu produse pereche IP66/67-55, conform fi?ei tehnice.
- Mas? publicat? pentru configura?ie: 2000 g.
- Domeniul de prindere a cablului indicat în desen: diametru 28–48 mm.
- Cuplu de strângere al bornelor: 3–4 Nm pentru faz? ?i protec?ie, conform tabelului de racordare; pentru circuitul pilot se verific? valorile distincte din documenta?ie.

Func?ionare ?i alegere

Realizeaz? cap?tul de priz? al unui cablu de alimentare sau al unei conexiuni demontabile. Se confrunt? curentul, tensiunea, frecven?a, configura?ia ?i codificarea orar? a perechii. Receptorul poate utiliza contactul

neutru distinct de protec?ie. Blocarea inelului, starea garniturilor ?i închiderea clapetei se verific? potrivit condi?iilor IP din fi??. Conectorul nu înlocuie?te aparatele de protec?ie sau comanda circuitului. Documenta?ia prezint? ?i circuitul pilot pentru comandarea întreruperii prin contactor; cablarea auxiliar? ?i aparatele externe se stabilesc dup? schema instala?iei, f?r? a confunda pilotul cu o protec?ie autonom?.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni demontabile la cap?tul cablului pentru o distribu?ie local? pentru utilaje, cu 059533, într-un circuit proiectat pentru 125 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea ?i condi?iile de blocare a inelului.
- Revizuirea traseului de alimentare la o distribu?ie local? pentru utilaje. Pentru modelul 059533 se confrunt? fixarea cablului, garniturile ?i închiderea prev?zut? pentru ansamblul Hypra.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? exist? între 059533 ?i 059488 privind curentul nominal?

059533: 125 A; 059488: 63 A. Alegerea se face dup? schema receptorului, caracteristicile perechii ?i montaj, cu verificarea tuturor datelor, nu doar a acestei diferen?e.

2. Ce se verific? la înlocuirea referin?ei 059533?

Se confrunt? 125 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz, codificarea orar?, fixarea mecanic? ?i domeniul cablului. Configura?ia de contacte trebuie s? corespund? receptorului ?i perechii de cuplare.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00130EN-07.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/CB2022_2023NL_lr-p546.pdf

Pret: 1.381,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-mobila-hypra-ip66-67-55-380-415-v-125-a-3p-n-e-230556