

LEGRAND PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? LEGRAND HYPRA 053080, 32 A, 3P+E, 380–415 V, IP66/67-55

Legrand 053080 din gama Hypra este o priz? industrial? mobil? de 32 A, cu configura?ie 3P+E, pentru 380–415 V c.a. la 50/60 Hz. Nota?ia IP66/67-55 descrie etan?area în condi?iile de închidere ?i cuplare precizate de produc?tor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 053080; gama Hypra, execu?ie din plastic.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 32 A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune: 380–415 V c.a.; frecven?? 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Conexiuni prin borne cu ?urub; ?uruburi de racordare captive.
- ?uruburi exterioare captive din o?el inoxidabil, conform caracteristicilor gamei.
- Rezisten?? mecanic?: IK09.
- IP55 garantat cu clapeta închis? pe fi?? sau, în stare necuplat?, cu clapeta închis?. IP66/IP67 se ob?ine prin blocarea inelului, cu produse pereche IP66/67-55, conform fi?ei tehnice.
- Mas? publicat? pentru configura?ie: 320 g.
- Domeniul de prindere a cablului indicat în desen: diametru 12–22 mm.
- Cuplu de strângere al bornelor: 0,7–1 Nm, conform tabelului de racordare; pentru circuitul pilot se verific? valorile distincte din documenta?ie.

Func?ionare ?i alegere

Realizeaz? cap?tul de priz? al unui cablu de alimentare sau al unei conexiuni demontabile. Se confrunt? curentul, tensiunea, frecven?a, configura?ia ?i codificarea orar? a perechii. Configura?ia nu ofer? un contact

neutru suplimentar. Blocarea inelului, starea garniturilor ?i închiderea clapetei se verific? potrivit condi?iilor IP din fi??. Conectorul nu înlocuie?te aparatele de protec?ie sau comanda circuitului.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni demontabile la cap?tul cablului pentru o zon? de service cu echipamente mobile, cu 053080, într-un circuit proiectat pentru 32 A, 3P+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea ?i condi?iile de blocare a inelului.
- Preg?tirea unui punct de rezerv? la o zon? de service cu echipamente mobile. Pentru modelul 053080 se confrunt? fixarea cablului, garniturile ?i închiderea prev?zut? pentru ansamblul Hypra.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? exist? între 053080 ?i 051180 privind curentul nominal?

053080: 32 A; 051180: 16 A. Alegerea se face dup? schema receptorului, caracteristicile perechii ?i montaj, cu verificarea tuturor datelor, nu doar a acestei diferen?e.

2. Cum ob?in IP66/IP67 la ansamblul cu 053080?

Cu produse pereche IP66/67-55, se blocheaz? inelul conform fi?ei tehnice. IP55 este garantat în condi?iile de închidere a clapetei descrise de produc?tor; nu se presupune aceea?i etan?are indiferent de pozi?ia inelului.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00130EN-07.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/CB2022_2023NL_lr-p546.pdf

Pret: 487,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-mobila-hypra-ip66-67-55-380-415-v-32-a-3p-e-230559