

LEGRAND* PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? LEGRAND P17 TEMPRA PRO 555304, 16 A, 2P+E, 200–250 V, IP66/67

Legrand 555304 este o priz? industrial? mobil? din gama P17 Tempra Pro, pentru 16 A, 2P+E ?i 200–250 V c.a. la 50/60 Hz.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 555304; gama P17 Tempra Pro.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie: 2P+E, 3 contacte în total.
- Tensiune nominal?: 200–250 V c.a.; frecven??: 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Grade de protec?ie: IP66/IP67.
- Material carcas?: poliamid? PA6; rezisten?? mecanic? IK09.
- Dou? contacte de circuit ?i contact de protec?ie; racordarea se realizeaz? dup? schema receptorului.
- Presetup? integrat? cu sistem de fixare a cablului.
- Borne cu ?urub; cablul ?i strângerea se verific? în tabelul de racordare al produc?torului.
- Închidere a corpului prin sfert de tur?, cu lamel? de blocare, conform instruc?iunilor gamei.
- Cote maxime din desen pentru configura?ia indicat?: l??ime 72.5 mm, lungime 170 mm, a treia cot? 86 mm; se verific? separat domeniul cablului.

Func?ionare ?i alegere

Prime?te o fi?? industrial? compatibil? la cap?tul unui cablu de alimentare; cu fi?a potrivit? poate forma o conexiune demontabil? sau un prelungitor. Perechea de cuplare se verific? dup? curent, tensiune, frecven??, num?rul ?i geometria contactelor, inclusiv codificarea orar? marcat? pe aparate. Sec?iunea conductorilor, diametrul cablului ?i cuplurile de strângere se aleg din tabelul de racordare. Gradele IP cer montajul,

garniturile ?i închiderea prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? separat.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? al unui cablu de alimentare pentru un post de mentenan?? cu receptor demontabil, cu 555304, atunci când proiectul cere 16 A, 2P+E, 200–250 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea de cuplare ?i traseul cablului.
- Înlocuirea unei conexiuni uzate la un post de mentenan?? cu receptor demontabil. Modelul 555304 se alege dup? schema receptorului, cu verificarea faptului c? receptorul nu cere un contact neutru suplimentar.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? configura?ia contactelor la Legrand 555304 fa?? de 555305?

555304: 2P+E; 555305: 3P+E. La înlocuire se confrunt? toate caracteristicile electrice ?i mecanice; aceast? diferen?? nu este singurul criteriu de compatibilitate.

2. Ce se verific? înainte de cuplarea modelului 555304?

Perechea trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P+E, 200–250 V ?i 50/60 Hz, precum ?i cu geometria ?i pozi?ia orar? marcate. Se verific? ?i închiderea ansamblului, cablul ?i protec?iile circuitului.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01811EN-03.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/brochure_p17_tempra_okt2016_nl_1.pdf

Pret: 38,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-mobila-p17-ip66-67-200-250-v-16-a-2p-e-230577