

LEGRAND PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCLINAT? PENTRU TABLOU LEGRAND HYPRA 059513, 125 A, 3P+N+E, 380–415 V, IP66/67-55

Legrand 059513 din gama Hypra este o priz? industrial? înclinat? pentru tablou de 125 A, cu configura?ie 3P+N+E, pentru 380–415 V c.a. la 50/60 Hz. Nota?ia IP66/67-55 descrie etan?area în condi?iile de închidere ?i cuplare precizate de produc?tor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 059513; gama Hypra, execu?ie din plastic.
- Tip: priz? industrial? înclinat? pentru tablou.
- Curent nominal: 125 A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune: 380–415 V c.a.; frecven?? 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Conexiuni prin borne cu ?urub; ?uruburi de racordare captive.
- ?uruburi exterioare captive din o?el inoxidabil, conform caracteristicilor gamei.
- Rezisten?? mecanic?: IK09.
- IP55 garantat cu clapeta închis? pe fi?? sau, în stare necuplat?, cu clapeta închis?. IP66/IP67 se ob?ine prin blocarea inelului, cu produse pereche IP66/67-55, conform fi?ei tehnice.
- Mas? publicat? pentru configura?ie: 1550 g.
- Variant? pentru montaj în panou, cu mecanism înclinat la 20°, conform desenului tehnic.
- Cuplu de strângere al bornelor: 3–4 Nm pentru faz? ?i protec?ie, conform tabelului de racordare; pentru circuitul pilot se verific? valorile distincte din documenta?ie.

Func?ionare ?i alegere

Se monteaz? într-un panou, dup? cotele decupajului ?i g?urilor din desenul exact al configura?iei. Se confrunt? curentul, tensiunea, frecven?a, configura?ia ?i codificarea orar? a perechii. Receptorul poate utiliza

contactul neutru distinct de protec?ie. Blocarea inelului, starea garniturilor ?i închiderea clapetei se verific? potrivit condi?iilor IP din fi??. Conectorul nu înlocuie?te aparatele de protec?ie sau comanda circuitului. Documenta?ia prezint? ?i circuitul pilot pentru comandarea întreruperii prin contactor; cablarea auxiliar? ?i aparatele externe se stabilesc dup? schema instala?iei, f?r? a confunda pilotul cu o protec?ie autonom?.

Exemple de utilizare

- Integrarea unui punct de racordare în panou pentru o instala?ie de testare ?i recep?ie, cu 059513, într-un circuit proiectat pentru 125 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea ?i condi?iile de blocare a inelului.
- Preg?tirea unui punct de rezerv? la o instala?ie de testare ?i recep?ie. Pentru modelul 059513 se confrunt? flan?a, decupajul ?i spa?iul posterior al panoului.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? exist? între 059513 ?i 059428 privind curentul nominal?

059513: 125 A; 059428: 63 A. Alegerea se face dup? schema receptorului, caracteristicile perechii ?i montaj, cu verificarea tuturor datelor, nu doar a acestei diferen?e.

2. Cum ob?in IP66/IP67 la ansamblul cu 059513?

Cu produse pereche IP66/67-55, se blocheaz? inelul conform fi?ei tehnice. IP55 este garantat în condi?iile de închidere a clapetei descrise de produc?tor; nu se presupune aceea?i etan?are indiferent de pozi?ia inelului.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00130EN-07.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/CB2022_2023NL_lr-p546.pdf

Pret: 972,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-montaj-priza-hypra-ip66-67-55-380-415-v-125-a-3p-n-e-plastic-231260