

ETI RELEU TERMIC ETI RE117.2D-97, REGLAJ 75–97 A, 1 NO + 1 NC

ETI 004646421, model RE117.2D-97, este un releu termic de suprasarcin? pentru protec?ia motorului, cu reglaj în intervalul 75–97 A. Fi?a îl asociaz? cu CEM112 (E), iar contactele auxiliare sunt 1 NO ?i 1 NC.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004646421; model RE117.2D-97.
- Domeniu de reglaj al curentului: 75–97 A.
- Compatibilitate declarat?: CEM112 (E).
- Contacte auxiliare: 1 NO + 1 NC.
- Montaj: pe contactorul compatibil.
- Clas? de declan?are: 10, conform fi?ei ?i catalogului.
- Compensare de temperatur?; sensibilitate la lipsa fazei, conform catalogului seriei.
- Resetare manual?/automat?, conform configura?iei prev?zute în catalog.

Func?ionare ?i alegere

Releul urm?re?te solicitarea termic? produs? de curentul motorului. La suprasarcin? ac?ioneaz? contactul din circuitul de comand?, pentru declan?area contactorului. Reglajul se face dup? curentul nominal al motorului ?i condi?iile de instalare. Releul termic nu înlocuie?te protec?ia la scurtcircuit; aceasta se coordoneaz? separat cu contactorul ?i circuitul motorului.

Exemple de utilizare

- Protec?ia la suprasarcin? a unui motor cu curent nominal în intervalul 75–97 A, cu contactor ?i protec?ie la scurtcircuit coordonate.

- Înlocuirea releului RE117.2D-97 într-un ansamblu CEM112 (E), cu reglarea dup? placa motorului ?i verificarea schemei contactelor.

Întreb?ri frecvente

1. La ce valoare se regleaz? releul?

Se regleaz? dup? curentul nominal al motorului ?i condi?iile aplica?iei, în intervalul 75–97 A. Nu se alege automat valoarea maxim? a scalei.

2. Protejeaz? singur ?i la scurtcircuit?

Nu. Releul termic asigur? protec?ia la suprasarcin?. Protec?ia la scurtcircuit se realizeaz? cu aparatul coordonat prev?zut în proiect.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI: https://www.etigroup.eu/products-services/004646421 ; catalog ETICON: https://www.etigroup.eu/images/product_db/documents/en-GB/ETICON_ENG.pdf

Pret: 561,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-termic-eti-re117-2d-97-reglaj-75-97-a-1-no-1-nc-52665