

TRACON PAPUC INELAR DIN CUPRU STANAT, 35 MM², PENTRU ?URUB M8

Papucul inelar SZ35-8 se sertizeaz? pe cap?tul conductorului ?i se fixeaz? la o born? cu ?urub M8. Este realizat din cupru electrolitic stanat ?i nu are izola?ie proprie. Varianta este identificat? în gam? prin sec?iunea de 35 mm²; domeniul admis se verific? separat pentru conductor plin, li?at sau flexibil, conform tabelului produc?torului.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon SZ35-8, seria SZ.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M8; diametrul g?urii d2: 8,4 mm.
- Diametru interior tub d1: 9,4 mm; diametru exterior D: 13,5 mm.
- Lungime total? L: 42,8 mm; l??ime B: 22,1 mm.
- Conductor plin: 50–70 mm².
- Conductor li?at: 35–50 mm²; conductor flexibil: 25–35 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M8, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 9,4 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Racordarea unui conductor li?at de cupru de 50 mm² la o born? M8 care admite aceast? termina?ie. Se folose?te coloana pentru conductor li?at ?i se verific? spa?iul pentru lungimea de 42,8 mm ?i l??imea de 22,1 mm.
- Înlocuirea unui papuc pe conductor flexibil de 35 mm² într-un dulap electric cu fixare M8. Se sertizeaz? un papuc nou pe un cap?t preg?tit corect ?i se verific? re?inerea conductorului înainte de racordare.

Întreb?ri frecvente

1. De ce apare 50 mm² la conductor li?at, de?i modelul este din grupa de 35 mm²?

Tabelul produc?torului public? un domeniu de 35–50 mm² pentru conductor li?at la acest model. Se urm?re?te coloana corespunz?toare construc?iei cablului, împreun? cu scula ?i condi?iile de sertizare.

2. Se poate identifica SZ35-8 doar dup? gaura de 8,4 mm?

Nu. Gaura de 8,4 mm este comun? mai multor papuci pentru M8. Se verific? ?i tubul d1 de 9,4 mm, gabaritul de 42,8 × 22,1 mm ?i domeniul conductorului, pentru a evita confundarea cu alt? sec?iune din gam?.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria de papuci inelari SZ.

Pret: 9,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-cupru-electrolitic-stanat-sz35-8-35mm2-m8-d1-9-4mm-d2-8-4mm-61229